Rapport 2026/3093 V1
du 30/10/2026
Bulletin d'analyse de(s) l'échantillon(s): 26-15599 - 26-15618
Réf. Laboratoire: 2026/3093

ESSAI OLAS OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**26-15609**	Date de début des analyses:	**27/10/2026**
Votre référence*:	**AEP-301-82**	**Commune de Bettembourg**	**Bettembourg**
Zone de distribution*:	**Bettembourg_Bettembourg**		
Info complémentaire*:	**Borne Hall de Tennis rue de l'indépendance Objectif C**		
Nature de l'échantillon*:	**eau de distribution**		
Prélevé le*:	**27/10/2026 à 09:55**	Prélevé par*:	**FERREIRA - Adm. Comm. Bettembourg**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		
Objectif ISO 19458*:	**c) (concerne uniquement l'échantillonnage en vue des analyses microbiologiques)**		

PARAMETRE(S) par section

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1

Résultats validés le 30/10/2026 par PDI

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléphone: (+352) 24 750 - 670 **e-mail:** labo@eau.etat.lu **TVA:** LU18877607

Rapport 2026/3093 V1
du 30/10/2026
Bulletin d'analyse de(s) l'échantillon(s): 26-15599 - 26-15618
Réf. Laboratoire: 2026/3093

ESSAI OLAS OFFICE LUXEMBOURGEOIS D'ACCREDITATION ET DE SURVEILLANCE — NUMERO D'ACCREDITATION: 1/004 ISO/CEI 17025

N° échantillon:	**26-15610**	Date de début des analyses:	**27/10/2026**
Votre référence*:	**AEP-301-82**	**Commune de Bettembourg**	**Bettembourg**
Zone de distribution*:	**Bettembourg_Bettembourg**		
Info complémentaire*:	**Borne Hall de Tennis rue de l'indépendance désinfectant - Objectif B**		
Nature de l'échantillon*:	**eau de distribution**		
Prélevé le*:	**27/10/2026 à 09:58**	Prélevé par*:	**FERREIRA - Adm. Comm. Bettembourg**
Type d'échantillonage*:	**ponctuel - hors accréditation**		
Objectif ISO 19458*:	**b) (concerne uniquement l'échantillonnage en vue des analyses microbiologiques)**		

PARAMETRE(S) par section

MESURES SUR LE TERRAIN (CLIENT)

INDICATEURS

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Température			**n.d.**	°C		
Chlore libre			**n.d.**	mg/l		
Chlore total			**n.d.**	mg/l		

MICROBIOLOGIE

BACTÉRIES

	Note	Méthode	**Résultat**	Unité	VG	VL
Bactéries coliformes	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml	<1	
Escherichia coli	#	ISO 9308-2	**<1**	NPP/100ml		<1
Teneur en colonies à 36°C	#	ISO 6222	**<1**	cfu/ml		
Teneur en colonies à 22°C	#	ISO 6222	**1**	cfu/ml		
Entérocoques intestinaux	#	ISO 7899-2	**<1**	cfu/100ml		<1

Résultats validés le 30/10/2026 par PDI

Bureaux: 1, av. du Rock'n'Roll L-4361 Esch-sur-Alzette
Téléphone: (+352) 24 750 - 670 **e-mail:** labo@eau.etat.lu **TVA:** LU18877607